

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 8/_____

г.Жезказган
Место составления

17.02.2022 г.
Время 15:35

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Жезказгана Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 8 от 07.02.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку АХМЕДИ БЕКБОЛ ТАЛГАТУЛЫ - инженер оптик
Габдулахитов Оркен Серисжанович - Главный специалист отдела ГПК

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №133" отдела образования города Жезказгана управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Основная средняя школа № 133, Карагандинская область, г.Жезказган, Жезказган, Железнодорожная (УЛИЦА), 1.

5. Срок проведения проверки 09.02.2022 - 17.02.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Основная средняя школа № 133

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	На объекте допущено использование незакрепленных розеток. Основание: п.6-4,п. 2 Правила пожарной безопасности № 1077,;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

И.О. директора Решкина А.Т. 

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

отсутствуют

Приложение на « » листах

«15» 02 2022г.



Примечание. Согласно пункту 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и обоснованные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении оснований принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 8/_____

г.Жезказган
Место составления

17.02.2022 г.
Время 15:35

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Жезказгана Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 8 от 07.02.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
АХМЕДИ БЕКБОЛ ТАЛГАТУЛЫ - инженер оптик
Габдулдухитов Орван Серикжанович - Главный специалист отдела ГПК

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территория, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)**

060240016437, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №133" отдела образования города Жезказгана управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Основная средняя школа № 133, Карагандинская область, г.Жезказган, Жезказган, Железнодорожная (УЛИЦА), 1.

5. **Период проведения проверки** 09.02.2022 - 17.02.2022

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Основная средняя школа № 133

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На объекте не допускать использование незакрепленных розеток. Основание: п.6-4,п. 2 Правила пожарной безопасности № 1077; срок устранения: 15.03.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

И.О. руководителя Семёнова А.Г. 

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

И.О. директора Семёнова А.Г. 

«12» 06 2016г.

