

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 31/_____

ЖЕЗКАЗГАН
Место составления

08.04.2021 г.
Время 10:48

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Жезказгана Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 31 от 02.04.2021 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
АХМЕДИ БЕКБОЛ ТАЛГАТУЛЫ - инженер оптик
Габдулукхитов Оркен Серикжанович - Главный специалист отдела ГПК
АБИЛОВ АЛИБЕК САЙЛАУОВИЧ - Инженер отдела ГПК

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №133" отдела образования города Жезказгана управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №133" отдела образования города Жезказгана управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, ЖЕЗКАЗГАН, Жезказган, Железнодорожная (УЛИЦА), 1.

5. Срок проведения проверки 06.04.2021 - 08.04.2021

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены:
Выявлены нарушения в области пожарной безопасности.

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа №133" отдела образования города Жезказгана управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Территория школы своевременно не очищается от мусора (сухостой, трава). Основание: п.53-4 Правила пожарной безопасности № 1077.;	П. 22 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	На двери складского помещения не обозначена информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах, расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон. Основание: п.2-26 Правила пожарной безопасности № 1077.;	П. 27 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

3	Помещение музея не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Основание: п.1-5 Правила пожарной безопасности № 1077.;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На объекте не в полном объеме обеспечено наличие количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, согласно приложения 1-6. Основание: п.2-27 Правила пожарной безопасности № 1077.;	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В кабинете химии, в «процедурном, в столовой и в кабинете технологии допускается использование незакрепленных розеток. Основание: п.6-4, пп. 2 Правила пожарной безопасности № 1077;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Ишанов ЭТК Ибрагимов И.З. Аметов Б.Т. Кочев

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

И.о. директора по ООШ №133. Садырова С.Т. Кочев

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Замечания не имеют.

Приложение на «___» листах

«03» 01 2021 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по результатам в результате проверки нарушениями в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и обосновать причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении

Заведомо принимая решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.